ചാർജ് തുടങ്ങിയ ഇനത്തിൽ ഇ.ഡി.സി.-ക്ക് 50.27 കോടി രൂപയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് വഴിയാണ് തുക നൽകുന്നതെങ്കിൽ ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകേണ്ടിവരും.

(ഇ) വിദേശ വായ്പ എടുത്തതിന്റെ തിരിച്ചടവ് സംബന്ധിച്ച് ഡോളർ വിനിമയ നിരക്കിൽ വന്ന വ്യതിയാനം മൂലം ഇതുവരെ 63 ലക്ഷം രൂപ ചെലവു വന്നിട്ടുണ്ട്.

(എഫ്) ഉദ്ദേശം 1.83 കോടി രൂപ.

(ജി) കരാർ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നിശ്ചിത തീയതികളിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും നിശ്ചിത തുക കടം എടുക്കാം എന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അപ്രകാരം സമ്മതിച്ച തുകയ്ക്ക് പകരം കുറഞ്ഞ തുക മാത്രമേ കടമായിട്ട് ടി തീയതികളിൽ എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ എത്ര തുകയാണോ കുറവു വരുന്നത്, ആ തുകയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഫീസ് ആയി നൽകേണ്ടിവരും. ഈ ഫീസ് ആണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചാർജ്.

ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി

48 [2037] ശ്രീ. യു. സി. രാമൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:-

(എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കുന്ദമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ കുന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ഒഴയാടി ഭാഗത്ത് രൂക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒഴയാടിയിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(സി) എങ്കിൽ ആയത് സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) എങ്കിൽ ഇത് എന്നത്തേക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ഉണ്ട്.

(സി, ഡി) ഒഴയാടിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 4,62,220 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; ഉടനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

വൈദ്യുതി വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് 66 കെ.വി, സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം

49 [2038] ശ്രീ. കെ. കെ. ജയചന്ദ്രൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ നെടുങ്കണ്ടം മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിർമ്മിക്കുന്ന നെടുങ്കണ്ടം 66 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ, എന്തു കൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) ഇതു സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(സി) മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം കമ്മീഷനിംഗ് നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് എന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ചില യാർഡ് സ്ട്രക്ചറിന്റെയും, അടിത്തറയുടേയും പണിയിൽ ബലക്ഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഉണ്ട്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ പ്രകാരം ഫൗണ്ടേഷനുകളും ബലപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം നവംബർ 2005-ൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

കല്ലൂർക്കാട് കെ.എസ്.ഇ.ബി. 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ

50 [2039] ശ്രീ. ജോണി നെല്ലൂർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സഭയിൽ മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കല്ലൂർക്കാട് കെ.എസ്.ഇ.ബി. 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പണി എന്നാരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ എത്രത്തോളമായി;

(സി) സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പണി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?

ഉത്തരം

(എ, ബി) കല്ലൂർക്കാട് 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷനുവേണ്ടി 64 സെന്റ് സ്ഥലം നെഗോഷ്യേറ്റഡ് പർച്ചേസ് പ്രകാരം വാങ്ങുന്നതിന് ബോർഡ് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സബ് സ്റ്റേഷന്റെ പണി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.

(സി) 2006 ജൂണിൽ സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ സ്ഥലമെടുപ്പ്

51 [2040] ശ്രീ. ജി. പ്രതാപവർമ്മ തമ്പാൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സഭയിൽ മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പറവൂർ, കണ്ണനല്ലൂർ, ആദിച്ചനല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ സ്ഥലമെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ എന്തു നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) പാരിപ്പള്ളിയിലെ 66 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി. ആയി ഉയർത്തുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതു ഘട്ടം വരെയായി എന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly